



*Взрыв на газонаполнительной станции в поселке Чагода Вологодской области, являющейся опасным производственным объектом, прогремел утром 7 февраля 2014 года. Взрыв и возникший пожар полностью разрушили кирпичное здание станции. В результате произошедшей аварии погиб мужчина 1978 года рождения, его тело нашли под развалами станции. Еще двое пострадавших были госпитализированы с баротравмами, переломами и ожогами. Все они – работники станции.*

В здании станции находились боксы для автомобилей и газораспределительное оборудование. Причиной взрыва стала утечка топлива из легкового автомобиля, который стоял в гараже на территории станции. Кроме того, рядом с автомобилем находились баллоны со сжиженным газом. Взрыв произошел в тот момент, когда рабочие зашли в гараж и включили свет. Близлежащие жилые дома и административные здания не пострадали. Угрозы жителям не было, жизнеобеспечение поселка не нарушено.

«В соответствии с действующим федеральным законодательством, в нашей компании был заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасных объектах, – сообщил директор Вологодского филиала компании «Росгосстрах» Александр Уккоев. – Происшествие признано страховым случаем. После предоставления необходимых документов «Росгосстрах» произвел выплаты пострадавшим и наследникам погибшего. Общая сумма выплат составила более 3,2 млн рублей».

Информация предоставлена компанией

Источник: [Википедия страхования](#) , 11.11.14