

Страховой случай произошёл в Новгородской области.

Огонь вспыхнул днем в здании котельной предприятия по производству и продаже пиломатериалов.

В здании находился сторож, который, заметив пожар, сразу же вызвал МЧС и сообщил о происшествии руководству компании. К моменту прибытия пожарной охраны здание котельной горело открытым пламенем, существовала реальная угроза, что огонь перекинется на соседнее здание, в котором находился цех по переработке древесины. На ликвидацию огня потребовалось более полутора часов, значительно пострадала большая часть помещений котельной, огонь уничтожил практически все оборудование и приборы контроля. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал.

Причиной пожара была признана неисправность электропроводки, вызвавшая короткое замыкание и возгорание горючих материалов внутри котельной.

РЕСО-Гарантия выплатила по страховому случаю 985 550 рублей.

Источник: Википедия страхования, 22.05.2018